



건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

- 인정번호 : FS-NP24-0116-2
- 상 품 명 : SY-NAEHWADA
- 구조명 또는 제품명 : SY-NAEHWADA-P200WS
- 사용부위 : 비금속관 설비관통부
- 인정내용

내화 성능	지지구조	관통부 직경	관통부 관통재 간격	관통재	시스템 구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽, 스티드 벽 등)	가로 316mm 이하, 세로 316mm 이하	50mm 이하	200A 비금속관 (외경 216mm 이하)	내화채움재 【내화보드(SY EL 400RB), 두께 8mm 이상, 가로 516mm 이상, 세로 258mm 이상, 한면 2장(총 4장) + 내화체인(SY EL 401FC), 길이 22.08mm, 높이 16.20mm, 유닛 35개 연결, 한면 2개(총 4개)】 내화용 탈포 변성 실란트 【SY IM 420MSF】

- 인정업체 : (주)서용 대표자 박기태
- 공장소재지 : 경기도 평택시 오성면 양교1길 155
- 첨부서류 : 세부인정내용
- 유효기간 : 2029년 01월 15일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 01월 16일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY



[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

